

# ZÁPIS

## z preventivní požární kontroly

*Hrudičkova 2104/5, Chodov, 148 00 Praha*

Preventivní požární kontrola byla provedena dle zákona ČNR 133/85 Sb. o požární ochraně v úplném znění § 5, odst. 1, písmeno c) a v souladu s ustanovením § 12 a 13 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

**Preventivní protipožární kontrola byla zaměřena na:**

- a) Umístění a funkčnost přenosných hasicích přístrojů.
- b) Vybavení vnitřních odběrových míst požární vody.
- c) Vyvěšení Požární poplachové směrnice, Požárního řádu a Domovního řádu.
- d) Označení hlavních uzávěrů vody, plynu a hlavních vypínačů el. energie.
- e) Označení rozvodných skříní el. energie bezpečnostními a výstražnými tabulkami dle ISO 38 64 (01 80 10).
- f) Průchodnost únikových cest a průchodnost spojovacích chodeb.
- g) Značení únikových cest.
- h) Přístupnost hasicích přístrojů, požární vody, rozvodných skříní el. energie, hlavních uzávěrů plynu a vody.
- ch) Využívání prostorů v souladu s jejich určením.
- i) Barevné značení potrubí (zemní plyn - žlutě).

Kontrola objektů v ulici:

**Hrudičkova 2104-2106** byla provedena dne **27. 8. 2020.**

**Zjištěné závady:**

Vchod 2104

Suterén – nábytek, krabice

2.patro – krabice

3.patro – nábytek

4.patro – nábytek, krabice

5.patro – nábytek

6.patro – nábytek, kolo, hračky

7.patro – nábytek, části nábytku, elektronika, krabice

Vchod 2105

1.patro – nábytek, hračky

2.patro – nábytek

3.patro – nábytek

4.patro – části nábytku

7.patro – nábytek

Vchod 2106

3.patro – nábytek

7.patro – koberec

Ve všech vchodech chybí „Požární poplachová směrnice“ a označení výtahů  
„Výtah neslouží k evakuaci při požáru“

**Navržená opatření:**


Vše vyklidit.

Doplnit chybějící označení a směrnice.

**Preventivní požární kontrolu provedl:**

Vratislav Futera - servis požární vodovodů a technik PO, č. osv. Z – TPO – 8/2018

Okružní 295/11, Litoměřice



**Jméno a podpis zástupce kontrolovaného objektu:**

**Záznam o splnění navržených opatření bude předán do termínu:**

27.9.2020